



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-22-832

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления акта)

16-00

(время)

25.12.2018

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 26 ноября 2018 года № 2-22-832

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания образовательной организации по

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 25, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 25, лит. А; ИНН 7814103791; ОГРН 1027807571967

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей).

с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 13 » декабря 20 18 г. с 12 час. 25 мин. до 14 час. 25 мин. Продолжительность 2 ч.
« 25 » декабря 20 18 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Иванов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «25» минут «13» декабря 20 18г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ школа № 59 Приморского района Санкт-Петербурга объекта защиты:
- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197341, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 25, лит. А
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Заполнение дверного проема в помещении кладовой пищеблока расположенной на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга.
2.	Заполнение дверного проема в помещении пищеблока расположенного на первом этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга.

	огнестойкости).		
3.	Заполнение дверного проема в помещении лаборатории класса химии (кабинет 29) расположенного на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга.
4.	Заполнение дверного проема в помещении лаборатории класса химии (кабинет 29) и общего коридора расположенного на втором этаже здания, выделенное противопожарными перегородками (перегородками 1-го типа), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах (фактически установлена с ненормируемым пределом огнестойкости).	п.1, ч.2, ст.1; п.2, ч.1, ст.6, ч.3 ст.88 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга.
5.	Для помещений производственного и складского назначения, не определены категории по пожарной опасности, а также класс зоны, и не обозначены на дверях помещений.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 21, 22, 23, 26 и 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.1, п.1.2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ 25.04.2012г. № 390, п. 20	ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фото-таблица: составлялась
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: да
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-22-832/1/1 от

25.12.2018 года.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

- копия приказа о назначении директора ГБОУ школа № 59 Приморского района г. Санкт-Петербурга
- копия приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность
- копия ПТМ на ответственного по ПБ
- копия технического паспорта на нежилое здание
- копия поэтажных планов
- копия ведомости помещений
- копия акта выполненных огнезащитных работ
- копия акта зарядки огнетушителей
- копия договора с ВДПО Приморского района
- копия договора с ЦАСПИ
- копия протокола испытания лестниц
- справка о проведении инструктажа
- копия протокола испытания ВПВ
- копия акта проверки АППЗ и СОУЭ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Вакула Ольга Викторовна – старший инспектор отдела надзорной деятельности Приморского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 25 ” декабря 20 18 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Вакула Ольга Викторовна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” декабря 20 18 г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)